

KFKI Telephely  
1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33.

Veszélyhelyzeti Szabályzat  
2. sz. melléklet  
Közműelzárási szabályzat

Hatályba lépés ideje: 2023.01.01.

Jelen szabályzat a KFKI Telephely területének terjedelmére és közmű hálózatának kiterjedésére való tekintettel jött létre, s melynek keretében a közművek (vízhálózat, gázhálózat és villamosenergia hálózat) kiszakaszolásának és/vagy kizárásának menete került szabályozásra.

A közműhálózatok kiszakaszolását és/vagy kizárását a területen, kizárólag a KFKI Üzemeltető Kft. energiacsoport munkatársai végezhetik el. A szabályzat egyformán alkalmazandó veszélyhelyzet által indokolt és nem veszélyhelyzet által indokolt közműelzárás/szakaszolás esetén is.

Az energiacsoport a teljes területen 24 órás ügyeletet biztosít, így amennyiben indokolt a fegyveres biztonsági őrseg kérése alapján bármilyen időpontban a kiszakaszolást és/vagy kizárást elvégzik.

**A közmű hálózat terjedelme és összetettsége végett a kiszakaszolást és/vagy kizárást a telephelyen az energiacsoport hivatalos munkatársa nélkül elvégezni szigorúan tilos!**

A közművek elzárásának menete:

Veszélyhelyzetben:

- miután az őrseg illetékes tagjai meggyőződnek a veszély tényleges fennállásáról, a veszélyről (tűz, robbanás, csőtörés, szivárgás, stb.) a fegyveres biztonsági őrseg az energiacsoport ügyeleti telefonszámán tájékoztatja az energiacsoport ügyeletesét a szakaszolás és/vagy kizárás szükségességéről, és indokolt esetben értesítik a szervezett segítségnyújtásért felelős egységeket is,
- az energiacsoport illetékes kollégái végrehajtják a szakaszolást.

Egyéb esetben:

- A szakaszolás és/vagy kizárását indokoló okokról értesítik az illetékes személyeket,
- az illetékes személyek engedélyezik a közművek szakaszolását és/vagy kizárását,
- időpont egyeztetés után,
- a megadott időpontban az energiacsoport illetékes munkatársai a szakaszolást és/vagy kizárást elvégzi.